設置事業所 ： ㈱クラレ　岡山事業所

廃棄物処理施設の名称 ： 廃油焼却炉
廃棄物処理施設（廃棄物の種類） ： 産業廃棄物焼却炉（廃油）

１．産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

１）処理施設に関する維持管理計画

項目	基準値	測定頻度	維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	測定位置
燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	800≦	連続測定 最高値	955												炉内温(1)TIR S-13
		最低値	808												
集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	≦210	連続測定 最高値	196												排ガス温度(4) TIR S-12
		最低値	141												
排ガス中CO濃度 (ppm)	≦100	連続測定 最高値	18												バグ出配管
		最低値	0												

２）設備にたい積したばいじんの管理

	維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った日） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去													

３）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画

項目			基準値	測定頻度	維持管理の状況（測定結果） 排ガス採取年月日（上段） 結果が得られた年月日（下段） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	採取位置
					1/29												
ダイオキシン濃度	(ng-TEQ/m^3)	排ガス	≦5	1回/年以上	※1												排ガス煙道
	(ng-TEQ/g)	ﾊﾞｸﾞ灰	≦3														バグフィルター灰
	(ng-TEQ/g)	焼却室灰	≦3														焼却室内灰
ばい煙濃度	ばいじん	(g/Nm^3)	≦0.15	1回/6ヶ月以上	※1												排ガス煙道
	硫黄酸化物	(K値)	≦6	1回/6ヶ月以上													排ガス煙道
	窒素酸化物	(ppm)	≦250	1回/6ヶ月以上													排ガス煙道
	塩化水素	(mg/Nm^3)	≦700	1回/6ヶ月以上													排ガス煙道

※1. 測定中のため、次月度以降に報告予定です。

２．産業廃棄物の処分状況

産業廃棄物の種類	処分量（ton） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	Total
廃油	52												52

設置事業所 ： ㈱クラレ　新潟事業所

廃棄物処理施設の名称 ： ＭＬＦ
廃棄物処理施設（廃棄物の種類） ： 産業廃棄物焼却炉（廃プラスチック類）

１．産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

１）処理施設に関する維持管理計画

項目	基準値	測定頻度	維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	測定位置
燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	800≦	連続測定 最高値	1,113												炉内
		最低値	1,039												
集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	≦200	連続測定 最高値	62												集塵機入口
		最低値	57												
排ガス中CO濃度 (ppm)	≦100	連続測定 最高値	0												集塵機出口
		最低値	0												

２）設備にたい積したばいじんの管理

	維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った年月日） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去												

３）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画

項目		基準値	測定頻度	維持管理の状況（測定結果） 排ガス採取年月日（上段） 結果が得られた年月日（下段） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	採取位置
ダイオキシン濃度	(ng-TEQ/m^3)	≦10	1回/年以上													集塵機出口
ばい煙濃度	ばいじん (g/Nm^3)	≦0.25	1回/6ヶ月以上													集塵機出口
	硫黄酸化物 (K値)	≦11.7	1回/2ヶ月以上													集塵機出口
	窒素酸化物 (ppm)	≦700	1回/6ヶ月以上													集塵機出口
	塩化水素 (mg/Nm^3)	≦80	1回/6ヶ月以上													集塵機出口

２．産業廃棄物の処分状況

産業廃棄物の種類	処分量（ton） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	Total
廃プラスチックス類（廃液A）	530												530
廃油（廃液B）	11												11
廃プラスチックス類（廃液C）	19												19

設置事業所 ： ㈱クラレ　鹿島事業所

廃棄物処理施設の名称 ： 廃液焼却炉（Ｋ－４）

廃棄物処理施設（廃棄物の種類） ： 産業廃棄物焼却炉（廃油）

１．産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

１）処理施設に関する維持管理計画

項目	基準値	測定頻度	維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	測定位置
燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	800≦	連続測定 最高値	975												燃焼炉出口
		最低値	846												
集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	≦200	連続測定 最高値	84												集塵器入口
		最低値	82												
排ガス中CO濃度 (ppm)	≦100	連続測定 最高値	1												排ｶﾞｽ煙道入口
		最低値	0												

２）設備にたい積したばいじんの管理

	維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った年月日） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去												

３）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画

項目	基準値	測定頻度	維持管理の状況（測定結果） 排ガス採取年月日（上段） 結果が得られた年月日（下段） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	採取位置
ダイオキシン濃度 (ng-TEQ/m^3)	≦10	1回/年以上													排ｶﾞｽ煙道
項目	基準値	測定頻度	排ガス採取年月日（上段） 結果が得られた年月日（下段） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
ばい煙濃度 ばいじん (g/Nm^3)	≦0.25（法規制値） ≦0.10（届出値）※1	1回/6ヶ月以上													排ｶﾞｽ煙道
項目	基準値	測定頻度	排ガス採取年月日（上段） 結果が得られた年月日（下段） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
ばい煙濃度 硫黄酸化物 (燃料中wt%)	≦0.02	1回/1ヶ月以上	1/9												
			2/6												
			<0.01												燃料硫黄分
項目	基準値	測定頻度	排ガス採取年月日（上段） 結果が得られた年月日（下段） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
ばい煙濃度 窒素酸化物 (ppm)	≦250	1回/2ヶ月以上	1/30												
			2/6												
			<24												排ｶﾞｽ煙道
項目	基準値	測定頻度	排ガス採取年月日（上段） 結果が得られた年月日（下段） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
ばい煙濃度 塩化水素 (mg/Nm^3)	≦700	1回/6ヶ月以上													排ｶﾞｽ煙道

２．産業廃棄物の処分状況

産業廃棄物の種類	処分量（ton） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	Total
廃油	995												995